



Særutskrift

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
38/15	Nordreisa driftsutvalg	08.09.2015

Lokal feieforskrift - Høring

Henvi sning til lovverk:

LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20#KAPITTEL_7

FOR-2002-06-26-847 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-847#KAPITTEL_7

Vedlegg

- 1 Lokal feieforskrift
- 2 Samarbeidsavtalen
- 3 Kostnads kalkyle

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 08.09.2015

Behandling:

Driftsutvalget fremmet forslag til nytt pkt to:

Fritidsboliger og ubebodde hus skal ikke omfattes av feieforskriften

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra driftsutvalget enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nordreisa kommune skal fra og med 01.01.16 ha felles lokal feieforskrift med kommunene Kvæningen, Skjervøy, Kåfjord.

Fritidsboliger og ubebodde hus skal ikke omfattes av feieforskriften.

Forslag til lokal feieforskrift legges ut til offentlig ettersyn med frist 3mnd.

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune skal fra og med 01.01.16 ha felles lokal feieforskrift med kommunene Kvæningen, Skjervøy, Kåfjord.

Forslag til lokal feieforskrift legges ut til offentlig ettersyn med frist 3mnd.

Saksopplysninger

LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

Kapittel 3. Kommuners plikter og fullmakter

§ 11.Brannvesenets oppgaver h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

§ 28.Gebyr m.m. Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

FOR-2002-06-26-847 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Kapittel 7. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

§ 7-3.Hyppighet. Kommunen skal sørge for at alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger blir feid etter behov og minst én gang hvert fjerde år.

Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn, med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade, etter behov og minst én gang hver fjerde år.

Samarbeidsavtalen er vedtatt av kommunestyret i Kvæningen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Kommunestyre, Kåfjord | sak 0050/14 – 22.09.14 |
| <input type="checkbox"/> | Kommunestyre, Nordreisa | sak 0041/14 – 04.11.14 |
| <input type="checkbox"/> | Kommunestyre, Skjervøy | sak 0047/14 – 29.10.14 |
| <input type="checkbox"/> | Kommunestyre, Kvæningen | sak 2014/69 – 17.12.14 |

Samarbeidet skal utføre de arbeidsoppgaver som den enkelte kommune er pliktet til gjennom Kapittel 7 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Tjenesten skal utføres i henhold til de faglige normer/standarder som til enhver tid gjelder. Samarbeidet skal jobbe etter felles feieforskrift.

Vurdering

Felles lokal feierforskrift skal sikre samarbeids kommunene et framtidsrettet regionalt brannvern med felles mål.

Kravet ihht. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn er at Kommunen skal sørge for at alle røykanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger blir feid etter behov og minst én gang hvert fjerde år.

Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn, med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade, etter behov og minst én gang hver fjerde år.

Hittil har feieordningen i Nordreisa kommune vært praktisert gjennom egen lokal feierforskrift som ikke har vært lagt ut på Lovdata. Gjeldende regelverk og praksis i Nordreisa kommune har ikke omfattet fritidsboliger og ubebodde boliger selv om det har vært røykløp i disse bygningene.

Sentral forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, §7-3 siste ledd;

«Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fastsette om og hvor ofte feiing og tilsyn skal foretas i fyringsanlegg som benyttes til oppvarming av bebyggelse som kun bebos korte deler av året.»

Vedlagt forslag til forskrift vil pålegge samtlige bygg med røykløp tvungen feiing og tilsyn. *Unntaket er bygg som ikke er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, vann, avløp, strøm, men kan utføres etter avtale med brann og feiervesenet og vil da bli fakturert etter gjeldende satser i gebyrregulativet.*

Bygg som ligger utenfor normal infrastruktur som (*ffjell, ferge løse øyer, veiløse bygder*) og som ikke er tilgjengelig på en tilfredsstillende måte, er risiko for brann lavere som følge av forventet bruk av ildsted.

Kostnader etter denne avtalen fordeles ihht. Antall piper 01.01. Hvert år i den enkelte kommune. Feiertjenesten skal være selvfinansierende og gebyrgrunnlaget likt.

Feiertjenesten fordeles etter selvkost prinsippet. Vertskommunen administrerer grunnlaget for innkreving av gebyrer. Gebyrene innkreves i den enkelte kommune, sammen med andre kommunale gebyrer.

Forslaget til lokal feierforskrift er hjemlet i lov og forskrifter og gir innbyggerne i regionen ett trygt og godt samfunn.

Kostnadskalkyle

Feiertjenesten, 300 % stilling fordeles etter antallet piper i samarbeidet og drives etter selvkostprinsippet. Det forutsettes felles feier/gebyr forskrift.

Pris pr. røykløp settes til 450,- For driftsåret 2016

Gebyr grunnlag på 450 x 5100=	2 295 000 -
Lønn + sosiale kostnader	1 499 400,-
Driftsutgifter	0 795 600,-

Status pr. 2015

Samarbeidskommunene, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord har 5100 røykløp med antall og pris fordelt slik:

1940-Kåfjord	0900 Røykløp/ 412,-
1941-Skjervøy	1000 Røykløp/ 595,-
1942-Nordreisa	2000 Røykløp/ 534,-
1943-Kvænanen	1200 Røykløp/ 405,-

Samlet sett vil gebyrgrunnlaget gå ned, med unntak av 10% prisstigning for Kåfjord og 12 % prisstigning for Kvænanen.

Konsumprisindeksen for 2015 forventes økt med ca. 2,1%. Vi legger ikke opp til prisvekst for sesongen 2016.

Vedlegg:

Lokal Feierforskrift

Samarbeidsavtalen

Kostnadskalkyle